

 <p>INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO</p>	INSTRUCTIVO Evacuación ante incendio Área: <i>igien y Seguridad</i>		INT 18-1
			<i>Fecha de emisión: 17-02-2017</i>
			<i>Nro. Revisión: V1</i>
		<i>Fecha de revisión:</i>	
<i>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</i>	<i>Revisó: Marina Perozzi</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 1 de 9</i>

El edificio del IBR cuenta con un sistema de detectores de humo y gas que activan a una Alarma de Incendios. Esa alarma es la misma para detectores de humo, detectores de gas y activación manual.

El disparo de la Alarma de Incendios activará un procedimiento a cargo de las siguientes personas según sector y función:

RESPONSABLES DE ALARMA:

Luciano Vetromile (o Alejandro Elcano) en sector Norte.

Facundo Rojas en sector Sur.

COORDINADORES DE PISO o SECTOR:

<p>Piso -1</p> <p>Luciano Vetromile (o Alejandro Elcano).</p> <p>Claudia Gago.</p> <p>Víctor Ciarrocchi.</p>

<p>Piso 1</p> <p>Pablo Armas: Sector Norte.</p> <p>Enrique Morales: Sector Sur.</p>
--

<p>Piso 2</p> <p>Marina Perozzi: Sector Norte.</p> <p>Ana Arabolaza: Sector Sur.</p>

<p>Piso 3</p> <p>Susana Checa: Sector Norte.</p> <p>Pablo Tomatis: Sector Sur.</p>

<p>Sector Sur</p> <p>Facundo Rojas: Cuerpo Sur PB y Entrepiso.</p>

 INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	INSTRUCTIVO		INT 18-1
	Evacuación ante incendio		<i>Fecha de emisión: 17-02-2017</i>
	<i>Área: Higiene y Seguridad</i>		<i>Nro. Revisión: V1</i>
<i>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</i>	<i>Revisó: Marina Perozzi</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Fecha de revisión:</i>
			<i>Página 2 de 9</i>

BRIGADISTAS DE LABORATORIO:

Lab 1- Vila
Estefania Gianinni
Guillermo Bahr

Lab 2- Valle-Ceccarelli
Ivana Parcerisa
Laura Sossi

Lab 3- Carrillo-Palatnik
Carla Schommer
Florencia Ercoli

Lab 4- Calcaterra-Arranz
Mauro Porcel de Peralta
Juan Díaz

Lab 5- Banchio-Girardini-Rasia
Florencia Mascali
Solange Ibarra

Lab 6- De Mendoza
Federico Machinandiarena
Gastón Prez

Lab 7- Soncini-Garcia Vescovi
Nicolás Figueroa
Roberto Bruna

Lab 8- Gramajo
Simón Bravo
Bernardo Bazet

Lab 9- Uttaro-Marano
Josefina Hernandez
Celeste Molina

Lab 10- Ottado-Llarrull
Ainelen Piazza
Betiana Garavaglia
Bruno Belluzo

La activación automática de la Alarma de Incendios por un detector será la señal para proceder de la siguiente manera:

 INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	<i>INSTRUCTIVO</i>		INT 18-1
	Evacuación ante incendio		<i>Fecha de emisión: 17-02-2017</i>
			<i>Nro. Revisión: V1</i>
<i>Área: Higiene y Seguridad</i>		<i>Fecha de revisión:</i>	
<i>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</i>	<i>Revisó: Marina Perozzi</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 3 de 9</i>

- 1- Verificar que no haya un siniestro en el área en la que está trabajando.
- 2- Si hay un siniestro, contactarse con el brigadista de su área (o en su defecto otro brigadista del piso o un Coordinador) para intentar contener el problema.
- 3- Si está en una sala, y verifica que no hay problema dentro de esa sala y que no hay ninguna persona que necesite ayuda, interrumpir las tareas, cerrar llaves de gas, fuentes de ignición, sistemas de ventilación y ventanas.
- 4- Salga al pasillo para comunicarle al Coordinador del piso o sector que no hay problema en esa sala, y evacue siguiendo las rutas de evacuación e indicaciones descriptas más abajo y las directivas de los Coordinadores y/o Brigadistas colaborando con ellos.
- 5- Reunirse en el Punto de Reunión (sector debajo del CCT, ver plano) con los otros miembros de su Laboratorio o sector para verificar la presencia de todo el personal.
- 7- Si Ud. se encuentra trabajando fuera de un horario o día habitual, no hay o no sabe si hay más personal en el edificio, y se activa la Alarma o es testigo de un siniestro que no puede contener, active manualmente la Alarma de Incendios (utilizando las palancas de activación manual que existen en todos los pisos), abandone el edificio por la ruta de evacuación más cercana e informe inmediatamente al personal de Guardia en el ingreso al predio (interno 129). Llame a los Bomberos (100) en caso de ser necesario.

A partir de que se avise sobre la necesidad de evacuación por medio de la Alarma, respete las siguientes indicaciones:

	<i>INSTRUCTIVO</i>		INT 18-1
	Evacuación ante incendio		<i>Fecha de emisión: 17-02-2017</i>
	<i>Área: Higiene y Seguridad</i>		<i>Nro. Revisión: V1</i>
			<i>Fecha de revisión:</i>
<i>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</i>	<i>Revisó: Marina Perozzi</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 4 de 9</i>

1- No utilice las líneas telefónicas al exterior. Sólo se utilizará el teléfono para informar novedades con respecto a la emergencia.

2- Retírese de su lugar de trabajo sin demora.

3- Obedezca las instrucciones del Coordinador. Utilice las vías de evacuación designadas en función de los planos de circulación y la señalización de salida y escape existente. En caso que el incendio, derrame o incidente afecte a las vías normales de evacuación, el Coordinador derivará la circulación de personas a otras salidas o rutas de escape.

4- Siempre descienda por la escalera desde los pisos superiores hasta la planta baja (no descienda hasta el subsuelo excepto que la salida de planta baja esté bloqueada). Si está en el subsuelo utilice las salidas directas de ese piso (no ascienda excepto que las salidas del subsuelo estén bloqueadas)

5- No use ascensores bajo ningún concepto.

6- Realizar la evacuación en fila para salir en orden sin transportar objetos voluminosos.

7- No corra bajo ninguna circunstancia. Camine rápido. No se demore por ninguna causa.

8- Preste permanente atención para no ser sorprendido por bruscas detenciones en el paso.

8- Una vez iniciada la evacuación, no vuelva sobre sus pasos al lugar abandonado.

9- Gradúe la velocidad de avance, sin tratar de forzarla y no se detenga hasta tanto se abandone por completo el edificio.

10- Avance conservando en todo momento la mano derecha en pasillos y escaleras, a fin de posibilitar el avance en sentido contrario de personal de auxilio.

11- Guarde absoluto silencio y evite actitudes que puedan causar confusión, como ser gritos, llamadas, bromas, etc.

 INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	<i>INSTRUCTIVO</i>		INT 18-1
	Evacuación ante incendio		<i>Fecha de emisión: 17-02-2017</i>
	<i>Área: Higiene y Seguridad</i>		<i>Nro. Revisión: V1</i>
			<i>Fecha de revisión:</i>
<i>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</i>	<i>Revisó: Marina Perozzi</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 5 de 9</i>

12- Antes de abrir una puerta tantee que la misma no esté caliente. En tal caso busque otra alternativa.

13- Si hay humo desplácese gateando. Cúbrase la boca con pañuelos o toallas en lo posible húmedas.

14- Una vez que logró llegar a un lugar seguro fuera del edificio no vuelva a ingresar.

15- Concurra al Punto de reunión (sector debajo del CCT, ver plano) caminado y agrúpese de acuerdo a su sector o laboratorio a fin de que los brigadistas o coordinadores puedan verificar de manera ordenada la presencia de todos.



16- Avise a los Coordinadores si alguna persona quedó en el edificio.

FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA.



El fin de la emergencia será informado por los Coordinadores o por los bomberos, quienes autorizarán el ingreso al edificio.

Controlado

 <p>INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO</p>	INSTRUCTIVO Evacuación ante incendio Área: <i>igienen y Seguridad</i>		INT 18-1
			Fecha de emisión: 17-02-2017
			Nro. Revisión: V1
			Fecha de revisión:
Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad	Revisó: Marina Perozzi	Aprobó: Alejandro Vila	Página 1 de 9



  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO	INSTRUCTIVO		INT 18-1
	<h1>Evacuación ante incendio</h1>		<i>Fecha de emisión: 17-02-2017</i>
	<i>Área: Higiene y Seguridad</i>		<i>Nro. Revisión: V1</i>
			<i>Fecha de revisión:</i>
<i>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</i>	<i>Revisó: Marina Perozzi</i>	<i>Aprobó: Alejandro Vila</i>	<i>Página 2 de 9</i>



 <p>INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO</p>	INSTRUCTIVO Evacuación ante incendio Área: <i>igien y Seguridad</i>		INT 18-1
			Fecha de emisión: 17-02-2017
			Nro. Revisión: V1
			Fecha de revisión:
Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad	Revisó: Marina Perozzi	Aprobó: Alejandro Vila	Página 3 de 9



 <p>CONICET</p> <p>INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO</p>	<p>INSTRUCTIVO</p> <p>Evacuación ante incendio</p> <p>Área: <i>igienen y Seguridad</i></p>		<p>INT 18-1</p>
			<p>Fecha de emisión: 17-02-2017</p>
			<p>Nro. Revisión: V1</p>
			<p>Fecha de revisión:</p>
<p>Elaboró: Comisión de Higiene y Seguridad</p>	<p>Revisó: Marina Perozzi</p>	<p>Aprobó: Alejandro Vila</p>	<p>Página 1 de 9</p>

Controlado